

ENFRIADORA MODULAR MUENR-H7

Tablas de capacidad

MUENR-H7T & MUENR-H7T(K)



MUENR-30-H7T / MUENR-30-H7T(K) – Capacidad en Refrigeración

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
7	48	PC	/	/	/	/	/	16,04	14,77	13,91	11,82	11,09	9,84	8,78	7,68
		PI	/	/	/	/	/	7,78	6,81	6,10	4,93	4,40	3,71	3,15	2,62
		EER	/	/	/	/	/	2,06	2,17	2,28	2,40	2,52	2,65	2,79	2,93
	44	PC	/	/	/	19,78	18,99	17,44	16,06	15,12	12,85	12,06	10,69	9,54	8,34
		PI	/	/	/	9,57	8,73	7,63	6,68	5,98	4,83	4,31	3,64	3,09	2,57
		EER	/	/	/	2,07	2,17	2,29	2,40	2,53	2,66	2,80	2,94	3,09	3,25
	41	PC	/	/	22,32	21,50	20,64	18,95	17,45	16,43	13,97	13,11	11,62	10,37	9,07
		PI	/	/	10,24	9,38	8,56	7,48	6,55	5,86	4,74	4,23	3,57	3,03	2,52
		EER	/	/	2,18	2,29	2,41	2,54	2,67	2,80	2,95	3,10	3,26	3,43	3,60
	38	PC	27,12	25,11	24,26	23,37	22,44	20,60	18,97	17,86	15,18	14,25	12,64	11,28	9,86
		PI	12,43	10,81	10,04	9,20	8,40	7,33	6,42	5,75	4,65	4,15	3,50	2,97	2,47
		EER	2,18	2,32	2,42	2,54	2,67	2,81	2,96	3,11	3,27	3,44	3,61	3,80	4,00
	35	PC	29,16	27,00	26,09	25,13	24,13	22,15	20,40	19,20	16,32	15,32	13,59	12,13	10,60
		PI	12,19	10,60	9,84	9,02	8,23	7,19	6,29	5,63	4,55	4,06	3,43	2,91	2,42
		EER	2,39	2,55	2,65	2,79	2,93	3,08	3,24	3,41	3,58	3,77	3,96	4,17	4,38
	30	PC	30,62	28,35	27,40	26,39	25,33	23,26	21,42	20,16	17,14	16,08	14,27	12,73	11,13
		PI	11,95	10,39	9,64	8,84	8,07	7,04	6,17	5,52	4,46	3,98	3,36	2,85	2,37
		EER	2,56	2,73	2,84	2,99	3,14	3,30	3,47	3,65	3,84	4,04	4,25	4,47	4,70
	25	PC	32,15	29,77	28,48	27,17	25,83	23,48	21,41	19,86	16,63	15,38	13,37	11,70	10,03
		PI	11,59	10,08	9,36	8,57	7,82	6,83	5,98	5,36	4,33	3,86	3,26	2,77	2,30
		EER	2,77	2,95	3,04	3,17	3,30	3,44	3,58	3,71	3,84	3,98	4,10	4,23	4,36
	20	PC	33,76	31,26	29,91	28,53	27,12	24,65	22,48	20,85	17,46	16,15	14,04	12,29	10,53
		PI	10,43	9,07	8,42	7,79	7,19	6,34	5,61	5,02	4,06	3,62	3,06	2,59	2,16
		EER	3,24	3,45	3,55	3,66	3,77	3,89	4,01	4,15	4,30	4,46	4,59	4,74	4,88
	15	PC	/	/	/	/	/	25,88	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,15	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,21	/	/	/	/	/	/	/
	10	PC	/	/	/	/	/	25,88	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,15	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,21	/	/	/	/	/	/	/
	5	PC	/	/	/	/	/	25,88	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,15	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,21	/	/	/	/	/	/	/
	0	PC	/	/	/	/	/	25,88	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,15	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,21	/	/	/	/	/	/	/
	-5	PC	/	/	/	/	/	25,88	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,15	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,21	/	/	/	/	/	/	/
	-10	PC	/	/	/	/	/	25,88	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,15	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,21	/	/	/	/	/	/	/

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
13	48	PC	/	/	/	/	/	19,31	17,78	16,74	14,23	13,35	11,84	10,57	9,24
		PI	/	/	/	/	/	8,66	7,58	6,79	5,49	4,90	4,13	3,51	2,91
		EER	/	/	/	/	/	2,23	2,34	2,47	2,59	2,73	2,87	3,01	3,17
	44	PC	/	/	/	23,81	22,86	20,99	19,33	18,20	15,47	14,51	12,87	11,49	10,04
		PI	/	/	/	10,65	9,72	8,49	7,43	6,66	5,38	4,80	4,05	3,44	2,86
		EER	/	/	/	2,24	2,35	2,47	2,60	2,73	2,87	3,02	3,18	3,34	3,51
	41	PC	/	/	26,87	25,89	24,85	22,81	21,01	19,78	16,81	15,78	13,99	12,49	10,92
		PI	/	/	11,40	10,44	9,53	8,32	7,29	6,53	5,27	4,71	3,97	3,37	2,80
		EER	/	/	2,36	2,48	2,61	2,74	2,88	3,03	3,19	3,35	3,52	3,71	3,90
	38	PC	32,64	30,23	29,21	28,14	27,01	24,80	22,83	21,50	18,27	17,15	15,21	13,57	11,87
		PI	13,84	12,04	11,17	10,24	9,35	8,16	7,14	6,40	5,17	4,61	3,89	3,30	2,75
		EER	2,36	2,51	2,61	2,75	2,89	3,04	3,20	3,36	3,53	3,72	3,91	4,11	4,32
	35	PC	35,10	32,50	31,41	30,25	29,04	26,66	24,55	23,12	19,65	18,44	16,35	14,60	12,76
		PI	13,57	11,80	10,96	10,04	9,16	8,00	7,00	6,27	5,07	4,52	3,82	3,24	2,69
		EER	2,59	2,75	2,87	3,01	3,17	3,33	3,51	3,69	3,88	4,08	4,29	4,51	4,74
	30	PC	36,86	34,13	32,98	31,77	30,50	28,00	25,78	24,27	20,63	19,36	17,17	15,33	13,40
		PI	13,30	11,56	10,74	9,84	8,98	7,84	6,86	6,15	4,97	4,43	3,74	3,17	2,64
		EER	2,77	2,95	3,07	3,23	3,40	3,57	3,76	3,95	4,15	4,37	4,59	4,83	5,08
	25	PC	38,70	35,83	34,28	32,70	31,09	28,26	25,77	23,90	20,02	18,51	16,10	14,08	12,07
		PI	12,90	11,22	10,41	9,54	8,71	7,60	6,66	5,96	4,82	4,30	3,63	3,08	2,56
		EER	3,00	3,19	3,29	3,43	3,57	3,72	3,87	4,01	4,15	4,30	4,44	4,57	4,72
	20	PC	40,63	37,62	36,00	34,34	32,64	29,67	27,06	25,10	21,02	19,44	16,90	14,79	12,68
		PI	11,61	10,10	9,37	8,68	8,00	7,06	6,24	5,59	4,52	4,03	3,40	2,89	2,40
		EER	3,50	3,73	3,84	3,96	4,08	4,20	4,33	4,49	4,65	4,82	4,97	5,12	5,28
	15	PC	/	/	/	/	/	31,16	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,85	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,55	/	/	/	/	/	/	/
	10	PC	/	/	/	/	/	31,16	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,85	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,55	/	/	/	/	/	/	/
	5	PC	/	/	/	/	/	31,16	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,85	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,55	/	/	/	/	/	/	/
	0	PC	/	/	/	/	/	31,16	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,85	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,55	/	/	/	/	/	/	/
	-5	PC	/	/	/	/	/	31,16	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,85	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,55	/	/	/	/	/	/	/
	-10	PC	/	/	/	/	/	31,16	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	6,85	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,55	/	/	/	/	/	/	/

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
18	48	PC	/	/	/	/	/	20,85	19,20	18,08	15,37	14,42	12,79	11,42	9,98
		PI	/	/	/	/	/	8,88	7,77	6,96	5,63	5,02	4,24	3,60	2,99
		EER	/	/	/	/	/	2,35	2,47	2,60	2,73	2,87	3,02	3,18	3,34
	44	PC	/	/	/	25,72	24,69	22,67	20,87	19,65	16,70	15,67	13,90	12,41	10,85
		PI	/	/	/	10,92	9,97	8,70	7,62	6,82	5,52	4,92	4,15	3,52	2,93
		EER	/	/	/	2,35	2,48	2,60	2,74	2,88	3,03	3,18	3,35	3,52	3,70
	41	PC	/	/	29,02	27,96	26,84	24,64	22,69	21,36	18,16	17,04	15,11	13,49	11,79
		PI	/	/	11,69	10,71	9,78	8,53	7,47	6,69	5,41	4,83	4,07	3,46	2,87
		EER	/	/	2,48	2,61	2,75	2,89	3,04	3,19	3,36	3,53	3,71	3,90	4,10
	38	PC	35,25	32,64	31,54	30,39	29,17	26,78	24,66	23,22	19,74	18,52	16,43	14,66	12,82
		PI	14,19	12,34	11,46	10,50	9,58	8,37	7,33	6,56	5,30	4,73	3,99	3,39	2,82
		EER	2,48	2,64	2,75	2,89	3,04	3,20	3,37	3,54	3,72	3,91	4,12	4,33	4,55
	35	PC	37,91	35,10	33,92	32,67	31,37	28,79	26,52	24,97	21,22	19,91	17,66	15,76	13,78
		PI	13,92	12,10	11,23	10,29	9,40	8,20	7,18	6,43	5,20	4,64	3,91	3,32	2,76
		EER	2,72	2,90	3,02	3,17	3,34	3,51	3,69	3,88	4,08	4,29	4,51	4,75	4,99
	30	PC	39,80	36,86	35,61	34,31	32,94	30,23	27,84	26,21	22,28	20,91	18,55	16,55	14,47
		PI	13,64	11,86	11,01	10,09	9,21	8,04	7,04	6,30	5,09	4,55	3,83	3,25	2,71
		EER	2,92	3,11	3,23	3,40	3,58	3,76	3,96	4,16	4,37	4,60	4,84	5,09	5,35
	25	PC	41,79	38,70	37,03	35,32	33,58	30,52	27,83	25,82	21,62	19,99	17,38	15,21	13,04
		PI	13,23	11,50	10,68	9,78	8,93	7,80	6,83	6,11	4,94	4,41	3,72	3,16	2,62
		EER	3,16	3,36	3,47	3,61	3,76	3,91	4,08	4,22	4,38	4,53	4,67	4,82	4,97
	20	PC	43,88	40,63	38,88	37,09	35,25	32,05	29,22	27,11	22,70	20,99	18,25	15,97	13,69
		PI	11,90	10,35	9,61	8,90	8,20	7,24	6,40	5,73	4,63	4,14	3,49	2,96	2,46
		EER	3,69	3,93	4,05	4,17	4,30	4,43	4,56	4,73	4,90	5,08	5,23	5,39	5,56
	15	PC	/	/	/	/	/	33,65	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	7,02	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,79	/	/	/	/	/	/	/
	10	PC	/	/	/	/	/	33,65	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	7,02	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,79	/	/	/	/	/	/	/
	5	PC	/	/	/	/	/	33,65	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	7,02	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,79	/	/	/	/	/	/	/
	0	PC	/	/	/	/	/	33,65	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	7,02	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,79	/	/	/	/	/	/	/
	-5	PC	/	/	/	/	/	33,65	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	7,02	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,79	/	/	/	/	/	/	/
	-10	PC	/	/	/	/	/	33,65	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	7,02	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,79	/	/	/	/	/	/	/

MUENR-30-H7T / MUENR-30-H7T(K) – Capacidad en Calefacción

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOU	T4	F (Hz)	110	105	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
35	30	PC	/	/	/	45,41	43,88	42,27	40,58	37,26	34,31	32,30	27,46	25,76	22,85	20,39	17,83
		PI	/	/	/	10,37	9,63	8,91	8,22	7,25	6,42	5,80	4,74	4,27	3,64	3,12	2,62
		COP	/	/	/	4,38	4,56	4,74	4,94	5,14	5,35	5,57	5,79	6,03	6,28	6,53	6,80
	20	PC	/	/	/	39,49	38,16	36,76	35,29	32,40	29,83	28,09	23,87	22,40	19,87	17,73	15,51
		PI	/	/	/	10,17	9,44	8,74	8,06	7,11	6,29	5,63	4,60	4,15	3,53	3,03	2,55
		COP	/	/	/	3,88	4,04	4,21	4,38	4,56	4,74	4,99	5,19	5,40	5,62	5,85	6,09
	10	PC	/	/	/	35,90	34,69	33,42	32,08	29,45	27,12	25,53	21,70	20,37	18,06	16,12	14,10
		PI	/	/	/	9,97	9,26	8,57	7,90	6,97	6,17	5,58	4,56	4,11	3,50	3,00	2,52
		COP	/	/	/	3,60	3,75	3,90	4,06	4,23	4,40	4,58	4,76	4,96	5,16	5,37	5,59
	7	PC	/	/	/	33,24	32,12	30,94	29,41	26,74	24,38	22,73	19,13	17,69	15,46	13,53	11,59
		PI	/	/	/	9,78	9,08	8,40	7,75	6,83	6,05	5,47	4,47	4,03	3,43	2,94	2,47
		COP	/	/	/	3,40	3,54	3,68	3,80	3,91	4,03	4,16	4,28	4,39	4,50	4,60	4,69
	2	PC	/	/	/	27,70	26,37	25,03	23,68	21,42	19,43	17,94	14,95	13,75	11,96	10,46	8,97
		PI	/	/	/	8,50	7,89	7,30	6,74	5,94	5,26	4,76	3,92	3,57	3,08	2,66	2,26
		COP	/	/	/	3,26	3,34	3,43	3,51	3,60	3,70	3,77	3,81	3,85	3,89	3,93	3,97
	0	PC	/	/	/	24,93	23,74	22,53	21,31	19,28	17,49	16,14	13,45	12,38	10,76	9,42	8,07
		PI	/	/	/	8,33	7,73	7,16	6,60	5,82	5,15	4,66	3,84	3,50	3,01	2,61	2,22
		COP	/	/	/	2,99	3,07	3,15	3,23	3,31	3,39	3,46	3,50	3,53	3,57	3,61	3,64
	-5	PC	25,48	24,74	23,56	22,44	21,36	20,28	19,18	17,35	15,74	14,53	12,11	11,14	9,69	8,47	7,26
		PI	12,29	10,69	9,29	8,08	7,50	6,94	6,40	5,65	5,00	4,52	3,73	3,40	2,92	2,53	2,15
		COP	2,07	2,31	2,54	2,78	2,85	2,92	2,99	3,07	3,15	3,21	3,25	3,28	3,31	3,35	3,38
	-7	PC	23,59	22,90	21,81	20,19	19,23	18,25	17,26	15,61	14,17	13,08	10,90	10,02	8,72	7,63	6,54
		PI	11,06	9,62	8,36	7,27	6,75	6,25	5,76	5,08	4,50	4,07	3,36	3,06	2,63	2,28	1,93
		COP	2,13	2,38	2,61	2,78	2,85	2,92	2,99	3,07	3,15	3,21	3,25	3,28	3,31	3,35	3,38
	-10	PC	21,23	20,61	19,63	18,17	17,30	16,42	15,54	14,05	12,75	11,77	9,81	9,02	7,85	6,86	5,88
		PI	9,95	8,66	7,53	6,54	6,08	5,62	5,19	4,58	4,05	3,66	3,02	2,75	2,37	2,05	1,74
		COP	2,13	2,38	2,61	2,78	2,85	2,92	2,99	3,07	3,15	3,21	3,25	3,28	3,31	3,35	3,38

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	110	105	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
45	30	PC	/	/	/	42,30	40,87	39,37	37,80	34,70	31,95	30,08	25,57	24,00	21,28	19,00	16,61
		PI	/	/	/	11,23	10,42	9,65	8,90	7,85	6,94	6,28	5,13	4,63	3,94	3,38	2,84
		COP	/	/	/	3,77	3,92	4,08	4,25	4,42	4,60	4,79	4,98	5,19	5,40	5,62	5,85
	20	PC	/	/	/	36,78	35,54	34,24	32,87	30,17	27,78	26,16	22,24	20,87	18,51	16,52	14,44
		PI	/	/	/	11,01	10,22	9,46	8,72	7,69	6,81	6,10	4,98	4,49	3,82	3,28	2,75
		COP	/	/	/	3,34	3,48	3,62	3,77	3,92	4,08	4,29	4,47	4,65	4,84	5,04	5,24
	10	PC	/	/	/	33,44	32,31	31,13	29,88	27,43	25,26	23,78	20,21	18,97	16,83	15,02	13,13
		PI	/	/	/	10,79	10,02	9,27	8,55	7,54	6,67	6,04	4,93	4,45	3,79	3,25	2,73
		COP	/	/	/	3,10	3,22	3,36	3,49	3,64	3,78	3,94	4,10	4,27	4,44	4,62	4,81
	7	PC	/	/	/	30,96	29,92	28,82	27,40	24,90	22,71	21,17	17,82	16,47	14,40	12,60	10,80
		PI	/	/	/	10,58	9,82	9,09	8,39	7,40	6,54	5,92	4,83	4,36	3,71	3,18	2,68
		COP	/	/	/	2,93	3,05	3,17	3,27	3,37	3,47	3,58	3,69	3,78	3,88	3,96	4,04
	2	PC	/	/	/	25,80	24,56	23,32	22,05	19,95	18,10	16,71	13,92	12,81	11,14	9,75	8,35
		PI	/	/	/	9,20	8,54	7,91	7,29	6,43	5,69	5,15	4,25	3,87	3,33	2,88	2,45
		COP	/	/	/	2,80	2,88	2,95	3,02	3,10	3,18	3,25	3,28	3,31	3,35	3,38	3,41
	0	PC	/	/	/	23,22	22,11	20,98	19,85	17,95	16,29	15,04	12,53	11,53	10,02	8,77	7,52
		PI	/	/	/	9,02	8,37	7,75	7,15	6,30	5,58	5,04	4,16	3,79	3,26	2,83	2,40
		COP	/	/	/	2,58	2,64	2,71	2,78	2,85	2,92	2,98	3,01	3,04	3,07	3,10	3,13
	-5	PC	23,73	23,04	21,94	20,90	19,90	18,89	17,86	16,16	14,66	13,53	11,28	10,37	9,02	7,89	6,77
		PI	13,30	11,57	10,06	8,75	8,12	7,52	6,93	6,11	5,41	4,89	4,04	3,68	3,17	2,74	2,33
		COP	1,78	1,99	2,18	2,39	2,45	2,51	2,58	2,64	2,71	2,77	2,79	2,82	2,85	2,88	2,91
	-7	PC	21,97	21,33	20,31	18,81	17,91	17,00	16,08	14,54	13,19	12,18	10,15	9,34	8,12	7,10	6,09
		PI	11,97	10,41	9,05	7,87	7,31	6,76	6,24	5,50	4,87	4,40	3,63	3,31	2,85	2,47	2,09
		COP	1,84	2,05	2,24	2,39	2,45	2,51	2,58	2,64	2,71	2,77	2,79	2,82	2,85	2,88	2,91
	-10	PC	19,77	19,20	18,28	16,93	16,12	15,30	14,47	13,09	11,87	10,96	9,13	8,40	7,31	6,39	5,48
		PI	10,77	9,37	8,15	7,08	6,58	6,09	5,61	4,95	4,38	3,96	3,27	2,98	2,56	2,22	1,88
		COP	1,84	2,05	2,24	2,39	2,45	2,51	2,58	2,64	2,71	2,77	2,79	2,82	2,85	2,88	2,91

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	110	105	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
55	30	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27,29	23,19	21,76	19,30	17,23	15,06
		PI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7,58	6,19	5,58	4,76	4,08	3,43
		COP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,60	3,75	3,90	4,06	4,23	4,40
	20	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23,73	20,17	18,93	16,79	14,98	13,10
		PI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7,35	6,01	5,42	4,61	3,96	3,32
		COP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,23	3,36	3,49	3,64	3,79	3,94
	10	PC	/	/	/	/	/	/	/	24,88	22,91	21,57	18,33	17,21	15,26	13,62	11,91
		PI	/	/	/	/	/	/	/	9,10	8,05	7,28	5,95	5,36	4,57	3,92	3,29
		COP	/	/	/	/	/	/	/	2,73	2,84	2,96	3,08	3,21	3,34	3,47	3,62
	7	PC	/	/	/	/	/	/	24,85	22,59	20,59	19,20	16,16	14,94	13,06	11,43	9,79
		PI	/	/	/	/	/	/	10,12	8,92	7,89	7,14	5,83	5,26	4,48	3,84	3,23
		COP	/	/	/	/	/	/	2,46	2,53	2,61	2,69	2,77	2,84	2,91	2,97	3,03
	2	PC	/	/	/	/	/	/	20,00	18,09	16,41	15,15	12,63	11,62	10,10	8,84	7,58
		PI	/	/	/	/	/	/	8,80	7,76	6,87	6,21	5,12	4,67	4,02	3,48	2,95
		COP	/	/	/	/	/	/	2,27	2,33	2,39	2,44	2,46	2,49	2,51	2,54	2,57
	0	PC	/	/	/	/	/	/	18,00	16,28	14,77	13,64	11,36	10,45	9,09	7,95	6,82
		PI	/	/	/	/	/	/	8,62	7,60	6,73	6,09	5,02	4,57	3,94	3,41	2,89
		COP	/	/	/	/	/	/	2,09	2,14	2,20	2,24	2,26	2,29	2,31	2,33	2,36
	-5	PC	/	/	/	/	/	/	16,20	14,65	13,30	12,27	10,23	9,41	8,18	7,16	6,14
		PI	/	/	/	/	/	/	8,36	7,38	6,53	5,90	4,87	4,44	3,82	3,31	2,81
		COP	/	/	/	/	/	/	1,94	1,99	2,04	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16	2,19
	-7	PC	/	/	/	/	/	/	14,58	13,19	11,97	11,05	9,20	8,47	7,36	6,44	5,52
		PI	/	/	/	/	/	/	7,53	6,64	5,87	5,31	4,38	3,99	3,44	2,98	2,53
		COP	/	/	/	/	/	/	1,94	1,99	2,04	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16	2,19
	-10	PC	/	/	/	/	/	/	13,12	11,87	10,77	9,94	8,28	7,62	6,63	5,80	4,97
		PI	/	/	/	/	/	/	6,77	5,97	5,29	4,78	3,94	3,59	3,09	2,68	2,27
		COP	/	/	/	/	/	/	1,94	1,99	2,04	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16	2,19

MUENR-60-H7T / MUENR-60-H7T(K) – Capacidad en Refrigeración

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
7	48	PC	/	/	/	/	/	32,66	30,07	28,31	24,07	22,58	20,03	17,88	15,63
		PI	/	/	/	/	/	16,00	14,01	12,54	10,14	9,05	7,63	6,48	5,39
		EER	/	/	/	/	/	2,04	2,15	2,26	2,37	2,50	2,62	2,76	2,90
	44	PC	/	/	/	40,28	38,67	35,50	32,69	30,78	26,16	24,55	21,77	19,43	16,99
		PI	/	/	/	19,68	17,96	15,68	13,73	12,30	9,94	8,87	7,48	6,35	5,28
		EER	/	/	/	2,05	2,15	2,26	2,38	2,50	2,63	2,77	2,91	3,06	3,22
	41	PC	/	/	45,45	43,78	42,03	38,58	35,53	33,45	28,43	26,68	23,67	21,12	18,47
		PI	/	/	21,06	19,29	17,61	15,37	13,46	12,06	9,74	8,70	7,33	6,23	5,18
		EER	/	/	2,16	2,27	2,39	2,51	2,64	2,77	2,92	3,07	3,23	3,39	3,57
	38	PC	55,21	51,12	49,40	47,59	45,69	41,94	38,62	36,36	30,91	29,00	25,72	22,96	20,07
		PI	25,57	22,24	20,64	18,91	17,27	15,07	13,20	11,82	9,55	8,53	7,19	6,10	5,07
		EER	2,16	2,30	2,39	2,52	2,65	2,78	2,93	3,08	3,24	3,40	3,58	3,76	3,96
	35	PC	59,37	54,97	53,12	51,17	49,12	45,10	41,53	39,10	33,23	31,19	27,66	24,69	21,58
		PI	25,07	21,80	20,24	18,54	16,93	14,78	12,94	11,59	9,37	8,36	7,05	5,98	4,98
		EER	2,37	2,52	2,62	2,76	2,90	3,05	3,21	3,37	3,55	3,73	3,92	4,13	4,34
	30	PC	62,34	57,72	55,77	53,73	51,58	47,35	43,60	41,05	34,89	32,75	29,04	25,92	22,66
		PI	24,57	21,36	19,83	18,17	16,59	14,48	12,68	11,36	9,18	8,19	6,91	5,86	4,88
		EER	2,54	2,70	2,81	2,96	3,11	3,27	3,44	3,62	3,80	4,00	4,20	4,42	4,65
	25	PC	65,45	60,60	57,99	55,31	52,58	47,80	43,58	40,43	33,86	31,31	27,22	23,82	20,42
		PI	23,83	20,72	19,24	17,63	16,09	14,05	12,30	11,01	8,90	7,95	6,70	5,69	4,73
		EER	2,75	2,92	3,01	3,14	3,27	3,40	3,54	3,67	3,80	3,94	4,06	4,19	4,32
	20	PC	68,73	63,63	60,89	58,08	55,21	50,19	45,76	42,45	35,55	32,87	28,58	25,01	21,44
		PI	21,45	18,65	17,32	16,03	14,78	13,04	11,53	10,33	8,35	7,45	6,28	5,33	4,43
		EER	3,20	3,41	3,52	3,62	3,73	3,85	3,97	4,11	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83
	15	PC	/	/	/	/	/	52,70	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	12,65	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,17	/	/	/	/	/	/	/
	10	PC	/	/	/	/	/	52,70	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	12,65	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,17	/	/	/	/	/	/	/
	5	PC	/	/	/	/	/	52,70	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	12,65	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,17	/	/	/	/	/	/	/
	0	PC	/	/	/	/	/	52,70	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	12,65	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,17	/	/	/	/	/	/	/
	-5	PC	/	/	/	/	/	52,70	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	12,65	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,17	/	/	/	/	/	/	/
	-10	PC	/	/	/	/	/	52,70	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	12,65	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,17	/	/	/	/	/	/	/

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
13	48	PC	/	/	/	/	/	38,20	35,18	33,12	28,15	26,42	23,43	20,91	18,28
		PI	/	/	/	/	/	17,68	15,49	13,87	11,21	10,00	8,44	7,16	5,95
		EER	/	/	/	/	/	2,16	2,27	2,39	2,51	2,64	2,78	2,92	3,07
	44	PC	/	/	/	47,12	45,23	41,52	38,23	36,00	30,60	28,71	25,47	22,73	19,87
		PI	/	/	/	21,75	19,86	17,34	15,18	13,59	10,99	9,81	8,27	7,02	5,84
		EER	/	/	/	2,17	2,28	2,40	2,52	2,65	2,78	2,93	3,08	3,24	3,40
	41	PC	/	/	53,16	51,21	49,16	45,13	41,56	39,13	33,26	31,21	27,68	24,71	21,60
		PI	/	/	23,28	21,33	19,47	17,00	14,88	13,33	10,77	9,61	8,11	6,88	5,72
		EER	/	/	2,28	2,40	2,53	2,66	2,79	2,94	3,09	3,25	3,41	3,59	3,78
	38	PC	64,58	59,80	57,78	55,67	53,44	49,06	45,17	42,53	36,15	33,93	30,09	26,86	23,48
		PI	28,27	24,58	22,82	20,91	19,09	16,66	14,59	13,07	10,56	9,42	7,95	6,75	5,61
		EER	2,28	2,43	2,53	2,66	2,80	2,94	3,10	3,26	3,42	3,60	3,79	3,98	4,19
	35	PC	69,44	64,30	62,13	59,86	57,46	52,75	48,57	45,73	38,87	36,48	32,36	28,88	25,25
		PI	27,72	24,10	22,37	20,50	18,71	16,34	14,31	12,81	10,35	9,24	7,79	6,62	5,50
		EER	2,51	2,67	2,78	2,92	3,07	3,23	3,40	3,57	3,75	3,95	4,15	4,37	4,59
	30	PC	72,92	67,52	65,24	62,85	60,33	55,39	51,00	48,02	40,82	38,30	33,97	30,32	26,51
		PI	27,16	23,62	21,93	20,09	18,34	16,01	14,02	12,55	10,15	9,06	7,64	6,48	5,39
		EER	2,68	2,86	2,98	3,13	3,29	3,46	3,64	3,83	4,02	4,23	4,45	4,68	4,92
	25	PC	76,56	70,89	67,83	64,70	61,51	55,91	50,98	47,29	39,61	36,62	31,84	27,86	23,88
		PI	26,35	22,91	21,27	19,49	17,79	15,53	13,60	12,18	9,84	8,78	7,41	6,29	5,23
		EER	2,91	3,09	3,19	3,32	3,46	3,60	3,75	3,88	4,02	4,17	4,30	4,43	4,57
	20	PC	80,39	74,44	71,22	67,94	64,58	58,70	53,53	49,66	41,59	38,45	33,44	29,26	25,08
		PI	23,71	20,62	19,14	17,72	16,34	14,41	12,75	11,42	9,23	8,24	6,95	5,90	4,90
		EER	3,39	3,61	3,72	3,83	3,95	4,07	4,20	4,35	4,51	4,67	4,81	4,96	5,12
	15	PC	/	/	/	/	/	61,64	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	13,98	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,41	/	/	/	/	/	/	/
	10	PC	/	/	/	/	/	61,64	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	13,98	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,41	/	/	/	/	/	/	/
	5	PC	/	/	/	/	/	61,64	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	13,98	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,41	/	/	/	/	/	/	/
	0	PC	/	/	/	/	/	61,64	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	13,98	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,41	/	/	/	/	/	/	/
	-5	PC	/	/	/	/	/	61,64	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	13,98	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,41	/	/	/	/	/	/	/
	-10	PC	/	/	/	/	/	61,64	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	13,98	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,41	/	/	/	/	/	/	/

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
18	48	PC	/	/	/	/	/	41,47	38,18	35,95	30,56	28,68	25,44	22,70	19,85
		PI	/	/	/	/	/	18,20	15,94	14,27	11,53	10,29	8,68	7,37	6,13
		EER	/	/	/	/	/	2,28	2,40	2,52	2,65	2,79	2,93	3,08	3,24
	44	PC	/	/	/	51,15	49,10	45,07	41,51	39,08	33,22	31,17	27,65	24,68	21,57
		PI	/	/	/	22,38	20,44	17,84	15,62	13,99	11,31	10,09	8,51	7,22	6,01
		EER	/	/	/	2,28	2,40	2,53	2,66	2,79	2,94	3,09	3,25	3,42	3,59
	41	PC	/	/	/	55,59	53,37	48,99	45,11	42,48	36,11	33,88	30,05	26,82	23,45
		PI	/	/	23,96	21,95	20,03	17,49	15,32	13,71	11,09	9,89	8,34	7,08	5,89
		EER	/	/	2,41	2,53	2,66	2,80	2,95	3,10	3,26	3,42	3,60	3,79	3,98
	38	PC	70,11	64,91	62,73	60,43	58,01	53,25	49,04	46,17	39,25	36,83	32,66	29,15	25,49
		PI	29,09	25,30	23,49	21,52	19,64	17,15	15,02	13,45	10,87	9,70	8,18	6,94	5,77
		EER	2,41	2,57	2,67	2,81	2,95	3,11	3,27	3,43	3,61	3,80	3,99	4,20	4,42
	35	PC	75,38	69,80	67,45	64,98	62,38	57,26	52,73	49,65	42,20	39,60	35,12	31,35	27,41
		PI	28,52	24,80	23,02	21,09	19,26	16,81	14,72	13,18	10,66	9,51	8,02	6,81	5,66
		EER	2,64	2,81	2,93	3,08	3,24	3,41	3,58	3,77	3,96	4,16	4,38	4,61	4,84
	30	PC	79,15	73,29	70,82	68,22	65,50	60,12	55,37	52,13	44,31	41,58	36,88	32,91	28,78
		PI	27,95	24,30	22,56	20,67	18,87	16,48	14,43	12,92	10,44	9,32	7,86	6,67	5,55
		EER	2,83	3,02	3,14	3,30	3,47	3,65	3,84	4,04	4,24	4,46	4,69	4,93	5,19
	25	PC	83,11	76,95	73,63	70,24	66,77	60,69	55,34	51,34	43,00	39,75	34,57	30,25	25,93
		PI	27,11	23,57	21,89	20,05	18,31	15,98	13,99	12,53	10,13	9,04	7,62	6,47	5,38
		EER	3,07	3,26	3,36	3,50	3,65	3,80	3,95	4,10	4,24	4,40	4,53	4,67	4,82
	20	PC	87,27	80,80	77,31	73,75	70,11	63,73	58,11	53,90	45,14	41,74	36,30	31,76	27,22
		PI	24,40	21,22	19,70	18,23	16,82	14,83	13,12	11,75	9,50	8,48	7,15	6,07	5,04
		EER	3,58	3,81	3,92	4,05	4,17	4,30	4,43	4,59	4,75	4,92	5,08	5,23	5,40
	15	PC	/	/	/	/	/	66,91	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	14,39	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,65	/	/	/	/	/	/	/
	10	PC	/	/	/	/	/	66,91	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	14,39	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,65	/	/	/	/	/	/	/
	5	PC	/	/	/	/	/	66,91	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	14,39	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,65	/	/	/	/	/	/	/
	0	PC	/	/	/	/	/	66,91	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	14,39	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,65	/	/	/	/	/	/	/
	-5	PC	/	/	/	/	/	66,91	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	14,39	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,65	/	/	/	/	/	/	/
	-10	PC	/	/	/	/	/	66,91	/	/	/	/	/	/	/
		PI	/	/	/	/	/	14,39	/	/	/	/	/	/	/
		EER	/	/	/	/	/	4,65	/	/	/	/	/	/	/

MUENR-60-H7T / MUENR-60-H7T(K) – Capacidad en Calefacción

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	110	105	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
35	30	PC	/	/	/	89,51	86,50	83,33	79,99	73,43	67,62	63,67	54,12	50,78	45,04	40,20	35,15
		PI	/	/	/	21,72	20,17	18,67	17,22	15,19	13,44	12,15	9,93	8,95	7,63	6,54	5,49
		COP	/	/	/	4,12	4,29	4,46	4,65	4,84	5,03	5,24	5,45	5,67	5,91	6,15	6,40
	20	PC	/	/	/	77,84	75,22	72,46	69,56	63,86	58,80	55,36	47,06	44,16	39,17	34,96	30,56
		PI	/	/	/	21,30	19,77	18,30	16,88	14,89	13,17	11,79	9,63	8,68	7,40	6,35	5,33
		COP	/	/	/	3,65	3,80	3,96	4,12	4,29	4,46	4,69	4,89	5,09	5,29	5,51	5,73
	10	PC	/	/	/	70,76	68,38	65,87	63,24	58,05	53,45	50,33	42,78	40,15	35,61	31,78	27,78
		PI	/	/	/	20,88	19,38	17,94	16,55	14,60	12,91	11,68	9,54	8,60	7,33	6,29	5,28
		COP	/	/	/	3,39	3,53	3,67	3,82	3,98	4,14	4,31	4,48	4,67	4,86	5,06	5,26
	7	PC	/	/	/	65,52	63,31	60,99	57,98	52,70	48,05	44,80	37,71	34,86	30,47	26,66	22,85
		PI	/	/	/	20,47	19,00	17,59	16,22	14,31	12,66	11,45	9,35	8,43	7,19	6,16	5,18
		COP	/	/	/	3,20	3,33	3,47	3,57	3,68	3,80	3,91	4,03	4,13	4,24	4,33	4,41
	2	PC	/	/	/	54,60	51,98	49,34	46,67	42,21	38,30	35,35	29,46	27,11	23,57	20,62	17,68
		PI	/	/	/	17,80	16,53	15,30	14,11	12,44	11,01	9,96	8,22	7,48	6,44	5,58	4,74
		COP	/	/	/	3,07	3,15	3,23	3,31	3,39	3,48	3,55	3,59	3,62	3,66	3,70	3,73
	0	PC	/	/	/	49,14	46,79	44,41	42,00	37,99	34,47	31,82	26,52	24,39	21,21	18,56	15,91
		PI	/	/	/	17,44	16,20	14,99	13,83	12,19	10,79	9,76	8,05	7,33	6,31	5,47	4,64
		COP	/	/	/	2,82	2,89	2,96	3,04	3,12	3,20	3,26	3,29	3,33	3,36	3,39	3,43
	-5	PC	/	48,76	46,44	44,23	42,11	39,97	37,80	34,19	31,02	28,64	23,86	21,96	19,09	16,71	14,32
		PI	/	22,38	19,46	16,92	15,71	14,54	13,41	11,83	10,46	9,47	7,81	7,11	6,12	5,30	4,50
		COP	/	2,18	2,39	2,61	2,68	2,75	2,82	2,89	2,96	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	3,18
	-7	PC	/	45,14	42,99	39,80	37,90	35,97	34,02	30,77	27,92	25,77	21,48	19,76	17,18	15,03	12,89
		PI	/	20,14	17,51	15,23	14,14	13,09	12,07	10,65	9,42	8,52	7,03	6,40	5,51	4,77	4,05
		COP	/	2,24	2,45	2,61	2,68	2,75	2,82	2,89	2,96	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	3,18
	-10	PC	/	40,62	38,69	35,82	34,11	32,37	30,62	27,70	25,13	23,20	19,33	17,78	15,46	13,53	11,60
		PI	/	18,13	15,76	13,71	12,72	11,78	10,86	9,58	8,48	7,67	6,33	5,76	4,96	4,30	3,65
		COP	/	2,24	2,45	2,61	2,68	2,75	2,82	2,89	2,96	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	3,18

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	110	105	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
45	30	PC	/	/	/	86,07	83,17	80,12	76,92	70,61	65,02	61,22	52,04	48,83	43,31	38,65	33,80
		PI	/	/	/	22,94	21,30	19,72	18,18	16,04	14,19	12,84	10,48	9,45	8,05	6,91	5,80
		COP	/	/	/	3,75	3,90	4,06	4,23	4,40	4,58	4,77	4,96	5,17	5,38	5,60	5,83
	20	PC	/	/	/	74,84	72,32	69,67	66,88	61,40	56,54	53,23	45,25	42,46	37,66	33,61	29,39
		PI	/	/	/	22,49	20,88	19,33	17,83	15,72	13,91	12,46	10,17	9,17	7,82	6,70	5,63
		COP	/	/	/	3,33	3,46	3,60	3,75	3,90	4,06	4,27	4,45	4,63	4,82	5,02	5,22
	10	PC	/	/	/	68,04	65,75	63,34	60,80	55,82	51,40	48,39	41,14	38,60	34,24	30,56	26,72
		PI	/	/	/	22,05	20,47	18,95	17,48	15,42	13,64	12,34	10,08	9,08	7,74	6,64	5,58
		COP	/	/	/	3,09	3,21	3,34	3,48	3,62	3,77	3,92	4,08	4,25	4,42	4,60	4,79
	7	PC	/	/	/	63,00	60,88	58,65	55,75	50,67	46,21	43,08	36,26	33,52	29,30	25,63	21,97
		PI	/	/	/	21,62	20,07	18,58	17,14	15,11	13,37	12,10	9,88	8,91	7,59	6,51	5,47
		COP	/	/	/	2,91	3,03	3,16	3,25	3,35	3,46	3,56	3,67	3,76	3,86	3,94	4,02
	2	PC	/	/	/	52,50	49,99	47,44	44,88	40,59	36,83	34,00	28,33	26,06	22,66	19,83	17,00
		PI	/	/	/	18,80	17,45	16,15	14,90	13,14	11,63	10,52	8,68	7,90	6,80	5,89	5,00
		COP	/	/	/	2,79	2,86	2,94	3,01	3,09	3,17	3,23	3,26	3,30	3,33	3,36	3,40
	0	PC	/	/	/	47,25	44,99	42,70	40,39	36,53	33,15	30,60	25,50	23,46	20,40	17,85	15,30
		PI	/	/	/	18,42	17,11	15,83	14,60	12,88	11,39	10,31	8,50	7,75	6,67	5,78	4,90
		COP	/	/	/	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,91	2,97	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12
	-5	PC	/	46,88	44,65	42,53	40,49	38,43	36,35	32,88	29,83	27,54	22,95	21,11	18,36	16,06	13,77
		PI	/	23,63	20,55	17,87	16,59	15,36	14,16	12,49	11,05	10,00	8,25	7,51	6,47	5,60	4,75
		COP	/	1,98	2,17	2,38	2,44	2,50	2,57	2,63	2,70	2,75	2,78	2,81	2,84	2,87	2,90
	-7	PC	/	43,40	41,33	38,27	36,44	34,59	32,72	29,59	26,85	24,78	20,65	19,00	16,52	14,46	12,39
		PI	/	21,27	18,50	16,08	14,93	13,82	12,75	11,24	9,95	9,00	7,42	6,76	5,82	5,04	4,28
		COP	/	2,04	2,23	2,38	2,44	2,50	2,57	2,63	2,70	2,75	2,78	2,81	2,84	2,87	2,90
	-10	PC	/	39,06	37,20	34,45	32,80	31,13	29,44	26,63	24,16	22,30	18,59	17,10	14,87	13,01	11,15
		PI	/	19,14	16,65	14,48	13,44	12,44	11,47	10,12	8,95	8,10	6,68	6,09	5,24	4,54	3,85
		COP	/	2,04	2,23	2,38	2,44	2,50	2,57	2,63	2,70	2,75	2,78	2,81	2,84	2,87	2,90

Tout → Temp. salida agua (°C); T4 → Temp. ambiente exterior (°C); F (Hz) → Carga del compresor (Hz); PC → Capacidad (kW); PI → Consumo (kW);

TOUT	T4	F (Hz)	110	105	99	95	90	85	80	72	65	60	50	46	40	35	30
55	30	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54,81	46,58	43,71	38,77	34,61	30,25
		PI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15,29	12,49	11,26	9,60	8,23	6,91
		COP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,58	3,73	3,88	4,04	4,21	4,38
	20	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	47,66	40,51	38,01	33,72	30,09	26,31
		PI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14,84	12,12	10,93	9,31	7,99	6,71
		COP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,21	3,34	3,48	3,62	3,77	3,92
	10	PC	/	/	/	/	/	/	/	49,97	46,01	43,32	36,83	34,56	30,65	27,36	23,92
		PI	/	/	/	/	/	/	/	18,37	16,25	14,70	12,01	10,82	9,22	7,91	6,64
		COP	/	/	/	/	/	/	/	2,72	2,83	2,95	3,07	3,19	3,32	3,46	3,60
	7	PC	/	/	/	/	/	/	49,91	45,37	41,37	38,56	32,46	30,01	26,23	22,95	19,67
		PI	/	/	/	/	/	/	20,42	18,01	15,93	14,41	11,77	10,61	9,04	7,75	6,51
		COP	/	/	/	/	/	/	2,44	2,52	2,60	2,68	2,76	2,83	2,90	2,96	3,02
	2	PC	/	/	/	/	/	/	40,18	36,34	32,97	30,43	25,36	23,33	20,29	17,75	15,22
		PI	/	/	/	/	/	/	17,75	15,66	13,85	12,53	10,34	9,42	8,11	7,02	5,96
		COP	/	/	/	/	/	/	2,26	2,32	2,38	2,43	2,45	2,48	2,50	2,53	2,55
	0	PC	/	/	/	/	/	/	36,16	32,70	29,67	27,39	22,83	21,00	18,26	15,98	13,70
		PI	/	/	/	/	/	/	17,40	15,35	13,58	12,28	10,13	9,23	7,94	6,88	5,84
		COP	/	/	/	/	/	/	2,08	2,13	2,19	2,23	2,25	2,28	2,30	2,32	2,35
	-5	PC	/	/	/	/	/	/	32,54	29,43	26,71	24,65	20,54	18,90	16,43	14,38	12,33
		PI	/	/	/	/	/	/	16,88	14,89	13,17	11,91	9,83	8,95	7,71	6,68	5,66
		COP	/	/	/	/	/	/	1,93	1,98	2,03	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,18
	-7	PC	/	/	/	/	/	/	29,29	26,49	24,04	22,19	18,49	17,01	14,79	12,94	11,09
		PI	/	/	/	/	/	/	15,19	13,40	11,85	10,72	8,85	8,06	6,94	6,01	5,10
		COP	/	/	/	/	/	/	1,93	1,98	2,03	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,18
	-10	PC	/	/	/	/	/	/	26,36	23,84	21,63	19,97	16,64	15,31	13,31	11,65	9,98
		PI	/	/	/	/	/	/	13,67	12,06	10,67	9,65	7,96	7,25	6,24	5,41	4,59
		COP	/	/	/	/	/	/	1,93	1,98	2,03	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,18

MUNDO  CLIMA®



www.mundoclima.com

SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono: (+34) 93 446 27 80

eMail: info@mundoclima.com

ASISTENCIA TÉCNICA

Teléfono: (+34) 93 652 53 57