

Serie H11 - MULTIFUNKTIONSMODULE


BEDIENUNGSANLEITUNG



CL97818 - CL97819
Deutsch

1. Installationsort

Das Multifunktionsmodul der Serie MUPR-H11 wird auf der Rückseite der Schalttafel installiert, es wird keine zusätzliche Halterung oder Stütze benötigt, um es zu befestigen, Sie müssen jedoch eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um es auf der Rückseite der Frontplatte zu befestigen.





Verschiedene Multifunktionsmodule je nach Modell des Innengeräts:

CL97818 → MUPR-09/12/18-H11-I

CL97819 → MUPR-24-H11-I


2. "Original-Empfänger" "Anzeige"



3. Erforderliche Teile

Ein Satz des Multifunktionsmoduls

- ◆ Elektronische Platine
- ◆ 7-adriges Kabel, der 4-adrige Teil muss an die Hauptsteuerplatine des Innengeräts angeschlossen werden. Der 3-Draht-Teil muss an die Multifunktionsplatine angeschlossen werden.




- ◆ Ein 2-adriges Kabel, das an die Hauptsteuerplatine des Innengeräts angeschlossen wird.




4. Installation des Multifunktionsmoduls

- 1) Entfernen Sie das 4-adrige Kabel von der Empfangsanzeige (CN1).




4. Installation des Multifunktionsmoduls

- 2) Das 7-adrige Kabel des Multifunktionsmoduls muss mit dem CN1 des empfangenden "Displays,, verbunden werden.



CN1



Vorher




CN1


Danach

4. Installation des Multifunktionsmoduls

3) Die Verbindung zwischen dem Multifunktionsmodul und der Hauptplatine/Anzeige




Installation:




Das 3-adrige Kabel verbindet das Multifunktionsmodul und den Empfänger „Display“

Das 2-adrige Kabel wird mit einem weiteren 2-adrigen Kabel zwischen der Hauptplatine der Inneneinheit und dem Multifunktionsmodul verbunden.




Das 4-adrige Kabel verbindet die Hauptplatine des Innengeräts und den Empfänger "Display".

5. Erläuterung der Anschlüsse des Multifunktionsmoduls



5. Erläuterung der Anschlüsse des Multifunktionsmoduls



Hinweis:

1. Der Drehschalter ENC3 und der Mikroschalter F1 dienen zur Konfiguration der Netzwerkadresse auf dem zentralen Steuerbus;
2. Der Mikroschalter F2 ist für die Einstellung des Ein- und Ausschaltens (siehe nächste Seite)

5,1. Erklärung des Mikroschalters F2 im Multifunktionsmodul

Abbildung	Dip 1	Dip 2	➤ Betrieb
	OFF (vor- progra- mmiert)	OFF (Standard)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn der ON-OFF-Anschluss (CN46) offen ist, zeigt das Gerät CP und es kann nicht funktionieren. Und Sie können das Gerät nicht mit der Fernbedienung steuern. ◆ Wenn der ON-OFF-Anschluss (CN46) geschlossen ist, arbeitet das Gerät normal. Das Gerät kann mit der Fernbedienung gesteuert werden.
	OFF	ON	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn der ON-OFF-Anschluss (CN46) offen ist, arbeitet das Gerät normal. Das Gerät kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. ◆ Wenn der ON-OFF-Anschluss (CN46) geschlossen ist, zeigt das Gerät CP und es kann nicht funktionieren. Und Sie können das Gerät nicht mit der Fernbedienung steuern.
	ON	ON	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Der ON-OFF-Anschluss (CN46) fungiert als ON/OFF-Taste. ◆ Wenn der Anschluss geöffnet wird, wird ein "AUS"-Signal gesendet, um das Gerät abzuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung einschalten. ◆ Wenn der Anschluss geschlossen ist, wird ein "EIN"-Signal gesendet, um das Gerät einzuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten.
	ON	OFF	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Der ON-OFF-Anschluss (CN46) fungiert als ON/OFF-Taste. ◆ Wenn der Anschluss geschlossen wird, wird ein "AUS"-Signal gesendet, um das Gerät abzuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung einschalten. ◆ Wenn der Anschluss geöffnet wird, wird ein "EIN"-Signal gesendet, um das Gerät einzuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten.

Hinweis:

1. Der Anschluss muss 3 Sekunden lang geschlossen/geöffnet sein, um den Ein/Aus-Status zu bestimmen.
2. Der Auftrag "CP" wird sofort nach dem Einschalten einmalig gesendet.
3. Der EIN/AUS-Befehl wird nach dem Einschalten nicht gesendet, erst wenn sich der Status geändert hat, können Sie den Befehl senden. Es wird ein Stromsignal gesendet: Das Gerät läuft im Automatikmodus, automatische Lüftergeschwindigkeit, Solltemperatur von 24 °C.

5,2. Erläuterung des Alarmschlusses am Multifunktionsmodul

Gerätstatus	Alarmschluss Ausgang (CN45)
OFF	Geschlossen
ON	Geöffnet
Fehler	Geschlossen

5,3. Erklärung des Mikroschalters ENC3 + F1 im Multifunktionsmodul

So stellen Sie die Netzwerkadresse auf dem Kommunikationsbus ein

ENC3+F1				
Bestellnr.	0 bis F	0 bis F	0 bis F	0 bis F
Netzwerk Adresse	0 bis 15	16 bis 31	32 bis 47	48 bis 63

Hinweis:

1. Wenn Sie die von einer Fernbedienung eingestellte Netzwerkadresse empfangen, wird die Netzwerkadresse geändert. Wenn Sie das Abbruchsignal von der über eine Fernbedienung eingestellten Netzwerkadresse empfangen, wird die Netzwerkadresse entsprechend der Konfiguration des Mikroschalters angeordnet.
2. Die Netzwerkadresse ist für die 4-Draht-Wandsteuerung (KJR-120C) unbrauchbar, sie ist nur für die Zentralsteuerung (CCM) gültig.

MUNDO  CLIMA®



www.mundoclima.com

C/ NÁPOLES 249 P1
08013 BARCELONA
ESPAÑA / SPAIN
(+34) 93 446 27 80
SAT: (+34) 93 652 53 57